



POTVRDA O TIPSKOM ISPITIVANJU
CERTIFICATE ON TYPE TEST

CTT 2021-356

Datum Date	30.09.2021	Omot spisa File number	8/187/21.IND
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet ispitivanja Tested Object	Kalibarski prsten 500 V tip DII za nazivne struje 6, 10, 16, 20 i 25 A tip DIII za nazivne struje 35, 50 i 63 A		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5, SI-1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	HRN EN 60269-1:2009+AMD1:2010+AMD2:2015; HRN EN 60269-3:2011+AMD1:2013		
Rezultati ispitivanja dani su u izvještaju o ispitivanju br. Test results are given in test report No.	TT 2021-356 od 30.09.2021		
Zaključak Conclusion	Kalibarski prsten 500 V tip DII (6, 10, 16, 20 i 25 A) i DIII (35, 50 i 63 A) zadovoljava tipska ispitivanja prema navedenim normama.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Prethodno izdana potvrda CTT 2018-327 IE Zagreb prestaje vrijediti.		
Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.	The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.		

